


เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR)
สำหรับจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

ข้อที่	คุณลักษณะที่กำหนด	ข้อพิจารณาจาก บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด	มติที่ประชุมกรรมการ
6.1.2	เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.	ข้อ 6.1.2 เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. เพิ่มข้อความ “ และเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศ (MIT) โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแนบเอกสารรับรองในวันทีเสนอราคา” บริษัทฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดมาตรฐานที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. แต่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติปรับปรุง ตามเหตุผล ดังนี้ 1. กรณี เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศที่รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อ 3.14 กำหนดว่า “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)” ซึ่งหาก บริษัท พีซีซี ไทศาลสิน จำกัด มีสำเนาทะเบียนรับรองฯ ดังกล่าว หรือไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ก็ไม่ตติสิทธิ์ในการเป็นผู้เสนอราคา แต่การยื่นหนังสือรับรองฯ จะเป็นผลดีแก่ผู้เสนอราคาในการได้รับแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาทีเสนอ และสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
6.4.2 (10)	ระบบแสดงผล เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ (10) ติดตั้งโปรแกรมที่ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน สามารถเข้าใช้งานผ่าน	6.4.2 (10) ตัดคุณสมบัติเฉพาะข้อในเรื่อง “รองรับฟังก์ชันการส่งข้อความแจ้งเตือนและสรุปค่าพลังงานในแต่ละวัน ผ่านระบบไลน์” สรุปลค่าพลังงานในแต่ละวัน ผ่านระบบไลน์” ออก หรือ เปลี่ยนจากระบบไลน์เป็นระบบ Email แทน	2. ในร่าง TOR ข้อ 6.4.2 (10) ได้กำหนดว่าโปรแกรมต้องรองรับ “การส่งข้อความแจ้งเตือนและสรุปค่าพลังงานในแต่ละวัน ผ่านระบบไลน์” นั้น มหาวิทยาลัยมีเจตนาเพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย ใช้เป็นประจำ และมีกรใช้งานอยู่เดิมในระบบงานของหน่วยงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอข้อวิจารณ์ว่าปัจจุบันบริการ LINE Notify ได้ปิดการให้บริการแล้ว แต่ยังมีบริการจาก

ข้อที่	คุณลักษณะที่กำหนด	ข้อพิจารณาจาก บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด	มติที่ประชุมกรรมการ
	Laptop และมีมือถือได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม - รองรับฟังก์ชันการส่งข้อความแจ้งเตือนและสรุปค่าพลังงานในแต่ละวันผ่านระบบไลน์	6.4.2 (10) คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมที่ออกแบบ ที่ระบุต้องรองรับฟังก์ชันการส่งข้อความแจ้งเตือนและสรุปค่าพลังงานในแต่ละวันผ่านระบบไลน์ นั้น เติมระบบ Line Application นั้น จะมี Feature “Line Notification” เป็ตให้บริการ แต่ปัจจุบัน Feature line notification ได้ปิดการให้บริการแล้ว ดังนั้นการที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเข้าระบบไลน์ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถให้ทำการแจ้งเตือนเข้า Email ที่กำหนดได้ หากทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามิโปรแกรมที่สามารถแจ้งเตือนผ่านเข้าได้ระบบ line จะรบกวนแนะนำให้ทางผม 3 โปรแกรม เพื่อที่ทางผมจะได้ประสานติดต่อไปครับ	ผู้ให้บริการหรือผู้ลงทุนทางเลือกที่สามารถพัฒนาให้ระบบส่งข้อความผ่าน LINE ได้ (เช่น API เฉพาะจาก LINE OA หรือการเชื่อมต่อผ่าน middleware) ดังนั้น จึงไม่แก้ไขข้อความ “การส่งข้อความแจ้งเตือนและสรุปค่าพลังงานในแต่ละวัน ผ่านระบบไลน์” ยังคงใช้ข้อความเดิม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมีปรับปรุงตามข้อวิจารณ์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
ประธานกรรมการฯ